

STEMMEDAL VASSLAG SA
Skyttenesvegen 7
6070 TJØRVÅG

Deres ref:
Vår ref: 2017/089434
Dato: 19. desember 2018
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



Bekreftelse på etterkommede vedtak

Vi viser til inspeksjonen ved Stemmedal Vasslag SA 27. april 2017.

Tilsynet omfattet

- Stemmedal Vasslag SA

Brev med tre vedtak ble oversendt 30.mai 2017.

Frist for å etterkomme påleggene ble, etter flere velbegrunnede søknader der vannverket ba om utsettelse, endelig satt til 31. desember 2018. Dere har i e-post datert 6. desember 2018, innen fristens utløp, kommet med en fyldig og ryddig tilbakemelding om at aktuelle mangler er rettet opp.

I følge de prosesser og beskrivelser som fremkommer av tilbakemeldingen har Mattilsynet inntrykk av at det er gjort et grundig og godt arbeid for å rette opp påpekte mangler. Dere har utarbeidet en beredskapsplan, internkontroll og kartlagt tilstanden på transportsystemet.

Beredskapsplan

Dere har laget en beredskapsplan som baserer seg på en risiko- og sårbarhetsanalyse (farekartlegging). Planen virker oversiktlig og formålstjenlig, tilpasset vannverkets art og omfang. Mattilsynet er et tilsynsorgan som verken kan eller skal godkjenne vannverkens beredskapsplaner. Planen vil imidlertid bli systematisk gjennomgått og vurdert opp mot praktiske erfaringer ved fremtidige revisjoner.

Internkontroll

Det er utarbeidet et internkontrollsystem som er tilpasset vannverkets størrelse og driftssituasjon. Med samme begrunnelse som over skal heller ikke internkontrollsystemer godkjennes. Internkontrollen med tilhørende rutinebeskrivelser er å anse som et dynamisk dokument som må oppdateres ved behov.

Kartlegging og digitalisering av vannledningsnettet

Etter det Mattilsynet forstår er ikke tiltaket endelig slutført, da dette er et svært tid- og ressurskrevende arbeid, og beror i stor grad på samarbeid med eksterne parter. Mesteparten av denne kartleggingen er nå utført, og det gjenstående arbeidet vil pågå i tiden fremover. Det er viktig

å ha god oversikt over ledningsnettets som et grunnlag i planleggingen av fremtidig vedlikehold på ledningsnettets. Vi velger følgelig å lukke dette vedtaket, med en forventning om at prosjektet fullføres innen rimelig tid.

Konklusjon

Med bakgrunn i beskrivelsen fra vannverket m/ vedlagt dokumentasjon mener Mattilsynet at tiltakene er tilfredsstillende utført og i samsvar med gjeldende regelverk. Vi ser ingen grunn til videre oppfølging av forholdene. Vedtakene lukkes.

Med hilsen

Lennart Floyd Berge
seksjonssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*